

公募型プロポーザルに関する回答書

令和6年4月23日

片品村土出グラウンド人工芝化整備事業に係る公募型プロポーザルについて、質問がありましたので、次の通り回答いたします。

No	質問事項
1	施行実績として過去10年間の期間において5ヶ所以上の実績を有すると記載してありますが、2013年～2023年までの10年間に於いて3ヶ所しか施行実績がありません。また寒冷地での施行実績がありませんが、参加可能でしょうか？
No	回答
1	参加可能とします。ただし、当該物件は寒冷地であるので、それに準じた提案をお願いいたします。

No	質問事項
2	人工芝の物性（パイル繊維度／厚み）の使用が「要求水準16,800dtex／400μm」となっていますが、「自社の推奨メーカー13,200dtex／365μm」です。上記の仕様にて変更が可能でしょうか？
No	回答
2	参加可能とします。要求水準の仕様に対して同等品以上であれば構いません。

No	質問事項
3	防球ネットについてですが「地上高・ネットの網目」をご指示願います。 ・サッカー利用のみだと網目100mm目が一般的です。 ・多目的競技も活用する場合は網目40mm目がお薦めです。
No	回答
3	当該施設は、サッカー利用を想定しておりますので、網目100mmにてご提案してください。ただし、工事实績の際には利用者も含めて協議させていただきます。